

amokk

← Konfiguration

Netzwerk

Modbus

Fernsteuerung

Solar API

Modbus-Datenausgabe

Modbus RTU-Schnittstelle 0

☒ Master ☐ Slave ☐ Deaktiviert

Hinweis

Die Schnittstelle wird für die Kommunikation mit dem Fronius Smart Meter verwendet.

Modbus RTU-Schnittstelle 1

☒ Master ☐ Slave ☐ Deaktiviert

Slave als Modbus TCP

☒ Slave als Modbus TCP

Modbus-Port *

1502



SunSpec Model Type *

int + SF



Zähleradresse *

1



☐ Wechselrichter-Steuerung über Modbus

← Schließen



Modulkonfiguration EVU

Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)

Strombezugsmodul

Fronius Energy Meter

Fronius IP

192.168.2.105

Gültige Werte IP Adresse im Format: 192.168.0.12

IP Adresse des Fronius WR.

[Daten auslesen](#)

Energymeter ID

1

Kompatibilitätsmodus für Gen24 / neuere
Symo

Aus

Variante 1

Variante 2

Gegebenenfalls auch für alte Modelle nach einem Softwareupdate erforderlich. Fronius hat derzeit keine Konsistente Schnittstelle. Speziell beim Gen24 kann Variante 1 oder 2 erforderlich sein. Nach speichern sollten nach etwa 10-20 Sekunden Daten angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall die andere Variante ausprobieren.

Sie befinden sich hier: Einstellungen/Modulkonfiguration

Suchbegriff hier eingeben

20°C Teilw. sonnig

16:04
26.07.2022